

Aan de gemeenteraad

Behandeld door J.A. Bodewitz
Doorkiesnummer 030 – 28 61054
E-mail j.bodewitz@utrecht.nl
Bijlage(n)
Uw kenmerk
Uw brief van

Datum 19 december 2017
Ons kenmerk 5012563
Onderwerp Inventarisatie toepassing
breedplaatvloeren
Beleidsveld Vastgoed
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte leden van de raad,

In onze brief van 9 november jl. hebben wij u geïnformeerd over het landelijke stappenplan in het kader van de toepassing van breedplaatvloeren.

Op basis van dit stappenplan hebben wij een inventarisatie uitgevoerd naar gebouwen in gemeentelijk eigendom die na 1999 zijn opgeleverd of verbouwd. Hierbij wordt gekeken welke vloerconstructies bij de (ver)bouw zijn toegepast. Zoals toegezegd informeren wij u hierbij over de resultaten van de inventarisatie.

Bij één gebouw (fietsenstalling Jaarbeursplein), zoals wij u per brief van 17 november 2017 ('Update inventarisatie breedplaatvloeren') hebben gemeld, is er sprake van een vergelijkbare vloerconstructie, waarbij diverse vloerspecificaties leidden tot een mogelijk veiligheidsrisico. Conform het stappenplan zijn daar preventieve maatregelen genomen door het tijdelijk aanbrengen van een onderstempeling (steunen) ter plaatse van de gedelamineerde plaatnaden. Daarnaast wordt er door een ingenieursbureau nader onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het nemen van definitieve maatregelen.

Uit de inventarisatie zijn er verder geen gebouwen in gemeentelijk eigendom gevonden, waarbij er een mogelijk veiligheidsrisico ten aanzien van breedplaatvloeren van toepassing is.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,